



PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

Chocimska street 24 00-791 Warsaw Phone (48-22) 849-40-51/57 ext. 354 fax (0-22) 849-78-14 tlx 816712 pl

ATEST HIGIENICZNY HYGIENIC CERTIFICATE

HK/W/0021/02/99

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Płyn do instalacji grzewczych:**
- GLIXOTERM Eko, - koncentrat, -10, - 20.

Zawierający / containing: glikol propylenowy, dodatek o nazwie "Bitrex"

Przeznaczony do / destined: stosowania w instalacjach grzewczych: centralnego ogrzewania,
podgrzewania ciepłej wody użytkowej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Do opakowań wyrobu należy dołączać szczegółową instrukcję techniczną z ostrzeżeniem, że wyrób zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia. Instalacja wypełniona glikolem propylenowym powinna być odcięta od instalacji zimnej i ciepłej wody. Nawet nieznaczne nieszczelności w sieci lub przecieki powinny być niezwłocznie likwidowane. Pomieszczenia zamknięte, w których mają miejsce przecieki powinny być wyłączone z eksploatacji. Każdy użytkownik sieci centralnego ogrzewania i grzania ciepłej wody, wypełnionej glikolem propylenowym powinien otrzymać szczegółową instrukcję na wypadek awarii sieci i wycieku płynu z instalacji. Zapas płynu należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Wytwórca / producer:

ORGANIKA S.A. Zakłady Chemiczne
93-531 ŁÓDŹ
ul. Ciasna 21 a

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

ORGANIKA S.A. Zakłady Chemiczne
93-531 ŁÓDŹ
ul. Ciasna 21a

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę (The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation).

Niniejszy atest traci ważność po 10 latach od daty wystawienia lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu (The certificate loses its validity after 10 years from the date of issue or in the case of changes in composition or in technology of production).

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej


Doc. dr hab. Stefan Maziarka

Data wydania atestu higienicznego: 1 września 1999
The date of issue of the certificate: